

Bestätigung

LEED

Eurofins Product Testing A/S erhielt am 4 Dezember 2015 ein Muster auf der Produktgruppe Dichtstoff mit der Bezeichnung:

Seal – It 250 Silicon All

ingesendet von

Connect Products B.V.

Das Muster wurde als repräsentativ für das hergestellte Produkt eingesandt, und es wurde geprüft gemäß den einschlägigen Prüfnormen: ISO 16000, AgBB, ISO 11890-2, ASTM D6886 (vgl. Prüfbericht Nr. 392-2015-00405901_03_C_DE and 392-2015-00374901_03).

Das Prüfergebnis zeigt, dass das geprüfte Produkt die Anforderungen von LEED 2009 und LEED v4 an die VOC-Emissionen und den VOC-Gehalt erfüllt, indem folgende Anforderungen eingehalten wurden:

Die Anforderungen an die VOC-Emissionen im LEED EQ credit "Low-emitting products":

- Die Anforderungen des DIBt (Oktober 2010) und des AgBB (Februar 2015), sowie eine niedrige Emission von Formaldehyd unter $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nach 28 Tagen

Die Anforderungen an den VOC-Gehalt im LEED EQ credit "Low-emitting products":

- Die Anforderungen der SCAQMD Rule 1168 (2005)

9 Dezember 2016



Maria Pelle
Chemist